

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181206-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 - Kaufland
 - dm-drogerie markt
 -

Art der Arbeiten:

Notruf wegen Störung an der Heizung und and Tor-Schleiern.

An der Heizung war keine Störung festzustellen. Die Temperaturbewegungen waren ok und die Aufheizung erfolgte problemlos.

Allerdings war der Vorlauf Lüftung Markt + Lüftungsgerät Sozialräume I. OG mit unter 20 Grad recht niedrig.

Die Torschleier lösten alle nicht aus. Auch die Vorlauftemperatur des innen liegenden Tor-Schleiers hatte nur 20 Grad.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.12.2018			Bernd Schnädelbach
06.12.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung