

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190103-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Kaufland Apotheke
- Kaufland-Friseur
- Kaufland-Nagelstudio
- Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- OBI-Bäcker
-

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Backhaus Schäfer GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- HandyIn
- Kaufland
- Kaufland-Blumen
- Kaufland-Metzger
- Kaufland-Schuster
- OBI Markt
- Takko Markt
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Tests.

Stände sämtlicher Zähler abgelesen. 6 Stunden

HPS'-Technikern Zugang zu Räumen
verschafft, wegen Wartung BMZ's.

Dänisches Bettenlager:

Weiterhin Alarm-Glocke der Nass-Anlage sehr leise, kaum Schlagen.

Alarm an hinterer Tür: blinkt immer wieder, auch nach mehrfachem Reset via Schlüssel.

Kaufland:

Alarm-Glocke der Nass-Anlage schlägt nicht mehr, defekt.

DM-Drogerie-Markt:

Hinten im Wareneingang wird die Brandschutztür nach Außen nicht mehr automatisch geschlossen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.01.2019	07:30	18:00	Bernd Schnädelbach
03.01.2019			

64705

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Kaufhaus Südermarkt Südermarktstraße 13-15 und 17
Kaufhaus Südermarkt Südermarktstraße 13-15 und 17
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung