

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190114-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Dänisches Bettenlager (Lidl)
 Kaufland

Art der Arbeiten:

Noteinsatz Heizung:

Lüftungs-Anlage geprüft, Fehlermeldungen analysiert.

Anlage zurückgesetzt. Anlage läuft wieder im fehlerfreien Betrieb.

Heizung geprüft. Kessel-Temperatur bei 16 Grad.

Fehler-Schalter zurückgesetzt. Anlage neu gestartet. Mehrfache Zündversuche der Anlage abgewartet. Immer wieder kurzes Anlaufen über 1 - 2 Minuten. Keine Flamme im Sichtfenster. Anlage schaltet wieder ab. Anlage ganz ausgeschaltet. 2 Minuten gewartet und wieder eingeschaltet. Gleiches fehlerhaftes Laufbild wie zuvor. Die Wartungsfirma WISAG via Acatium zur Fehlerbehebung beauftragt.

Der Techniker ist für 17:00 angekündigt und ist um 17:25 eingetroffen.

Der WISAG-Techniker-Einsatz war erfolglos. Es wurde der ELCO-Notdienst beauftragt, seitens WISAG.

Bei einem Zufalls-Besuch des Heizungsraums festgestellt, dass die Heizung auf einmal läuft.

Den ELCO-Einsatz auf morgen früh 07:00 verschoben.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.01.2019	14:15	20:25	Bernd Schnädelbach
14.01.2019			

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 76 10
Telefax 0 60 74 / 40 73 10
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Höfestr. 32, 74172 Neckargemünd

Schnädelbach 24705
Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung
Telefon 0 60 74 / 40 73 10