

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190114-1

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**

- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- \_\_\_\_\_

**Art der Arbeiten:**

Noteinsatz Heizung:

Lüftungs-Anlage geprüft, Fehlermeldungen analysiert.

Anlage zurückgesetzt. Anlage läuft wieder im fehlerfreien Betrieb.

Heizung geprüft. Kessel-Temperatur bei 16 Grad.

Fehler-Schalter zurückgesetzt. Anlage neu gestartet. Mehrfache Zündversuche der Anlage abgewartet. Immer wieder kurzes Anlaufen über 1 - 2 Minuten. Keine Flamme im Sichtfenster. Anlage schaltet wieder ab. Anlage ganz ausgeschaltet. 2 Minuten gewartet und wieder eingeschaltet. Gleiches fehlerhaftes Laufbild wie zuvor. Die Wartungsfirma WISAG via Acatium zur Fehlerbehebung beauftragt.

Der Techniker ist für 17:00 angekündigt und ist um 17:25 eingetroffen.

Der WISAG-Techniker-Einsatz war erfolglos. Es wurde der ELCO-Notdienst beauftragt, seitens WISAG.

Bei einem Zufalls-Besuch des Heizungsraums festgestellt, dass die Heizung auf einmal läuft.

Den ELCO-Einsatz auf morgen früh 07:00 verschoben.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.01.2019			Bernd Schnädelbach
14.01.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung