

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190119-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine | Sprinkler-Tests.

## Dänisches Bettenlager:

Weiterhin Alarm-Glocke der Nass-Anlage sehr leise, kaum Schlagen.

Alarm an hinterer Tür: blinkt immer wieder, auch nach mehrfachem Reset via Schlüssel.

## Kaufland:

Heizung erneut stehen geblieben. Zurückgesetzt und neu gestartet. Läuft seitdem stabil.  
Linker Türschleier pfeift ohren-betäubend laut seit WISAG-Einsatz von Mitte der Woche.

Deichmann: Klagen über kalte Luft über die Lüftungsanlage.

Vorlauf-Temperaturen am linken Strang bei 60 Grad und am rechten Strang (Deichmann, Takko und Döner)  
Vorlauf-Temperaturen bei 20 Grad.

Alarm-Glocke der Nass-Anlage schlägt nicht mehr, defekt.

## DM-Drogerie-Markt:

Hinten im Wareneingang wird die Brandschutztür nach Außen nicht mehr automatisch geschlossen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.01.2019	09:15	17:50	Bernd Schnädelbach
19.01.2019			

64705

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach Vertragsersteller  
Bernd Schnädelbach  
Kunde bestätigt Ausführung