

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190119-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine | Sprinkler-Tests.

Dänisches Bettenlager:

Weiterhin Alarm-Glocke der Nass-Anlage sehr leise, kaum Schlagen.

Alarm an hinterer Tür: blinkt immer wieder, auch nach mehrfachem Reset via Schlüssel.

Kaufland:

Heizung erneut stehen geblieben. Zurückgesetzt und neu gestartet. Läuft seitdem stabil.
Linker Türschleier pfeift ohren-betäubend laut seit WISAG-Einsatz von Mitte der Woche.

Deichmann: Klagen über kalte Luft über die Lüftungsanlage.

Vorlauf-Temperaturen am linken Strang bei 60 Grad und am rechten Strang (Deichmann, Takko und Döner)
Vorlauf-Temperaturen bei 20 Grad.

Alarm-Glocke der Nass-Anlage schlägt nicht mehr, defekt.

DM-Drogerie-Markt:

Hinten im Wareneingang wird die Brandschutztür nach Außen nicht mehr automatisch geschlossen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.01.2019			Bernd Schnädelbach
19.01.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung