

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190126-1

Objekt:

OBI Markt
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
-



Art der Arbeiten:

Noteinsatz, Feuerwehr ist Vorort.

Marktleiter Herr Dieterich, rief um 14:32 Uhr an und teilte mit das die Feuerwehr da ist. Die TAV Gruppe 5 hat ausgelöst, Ursache aufgefrorene Entleerungseinheit im Gartencenter.

Notdienst Firma Nohl angerufen, Verwaltung informiert.

BMZ anlagen komplett abgemeldet. Schieber der TAV Station geschlossen und den Kompressor abgeschaltet, beim Kaufland die Sprinklerpumpe ausgeschaltet.

Um die Arbeitszeit des Notdienstes zu verkürzen, die Trockengruppe beim Obi entleert, den DLWK beim Kaufland mit Wasser und Druckluft wieder aufgefüllt.

Ankunft des Notdienstes um ca. 18:00 Uhr mit dem Notdienst alle Entleerungsstationen alle Ventile zur Entwässerung geöffnet.

Die TAV Station bleibt außer betrieb. Brandwache wird ausgeführt durch All Service, ausgeführt.

Nach Beendigung der Maßnahmen noch mal alle restlichen Wasser und Druckluft kontrolliert und alle Anlagen wieder in betrieb genommen. Hausverwaltung um 20:05 Uhr informiert.

Menge / Einheit	Material
88 km	An und Abschaff

(O) B3 449

OBI GmbH & Co.,Deutschland KG

Filiale Rödermark

Ober-Rodener-Straße 13

63322 Rödermark

Telefon: 06074/696200

Fax: 06074/696205

Kunde bestätigt Ausführung

Datum:	von:	bis:	Monteur:
26.01.2019	14:35	21:00	Tayfun Sökmen
26.01.2019			

Tayfun Sökmen