

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190128-2

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐
- ☐

☐ dm-drogerie markt

## Art der Arbeiten:

Erneuter Heizungsausfall vom Kaufland um 10:53 Uhr gemeldet.

- Heizung läuft, Kesseltemperatur bei 63°C.
- Wasser nochmal am DLWK aufgeführt.
- Alarm Glocke Bettenlager, instandgesetzt Funktion in Ordnung.  
Ursache geloste wendelstange.
- Toiletten halter beim OBI Kunden WC angebracht.
- Wärmehöhlen Konzeptionäre Kaufland überprüft, keine  
Anzeigen im Display.
- Beim OBI nochmal die TAV überprüft.
- Zählerstand Stromzähler Bettenlager überprüft + Bilder
- Hauptwasserzähler Kaufland, Bilder an HV Herr Friedrich geschickt

| Menge / Einheit | Material         |
|-----------------|------------------|
| 88 km           | An und Abschrift |
|                 |                  |
|                 |                  |

| Datum:     | von:             | bis:             | Monteur:        |
|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 28.01.2019 | 12 <sup>00</sup> | 17 <sup>00</sup> | Tayfun Sökmen   |
| 28.01.2019 | 12 <sup>00</sup> | 17 <sup>00</sup> | Dominic Weicker |
| 28.01.2019 |                  |                  |                 |

64705

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 74 / 40 78 10  
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
Postfach 381 7472 Norderstedt

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung