

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190406-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

Dänisches Bettenlager: Luftdruck liegt bei ca. 7,2 bar und somit kritisch.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.04.2019	11:10	18:55	Bernd Schnädelbach
06.04.2019			

Anschrift der Firma:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Str.
63322 Rödermark
Telefon 06192 80 80
Telefax 06192 80 80 80

64705

Schnädelbach *S. Schnädelbach*

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung