

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190425-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

Kaufland:

Lüftungs-Anlage auf Störung. Anlage zurückgesetzt

Heizung auf Störrung. Zurücksetzt. Wieder auf Störung gelaufen.

BMZ: Kein Alarm registriert.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.04.2019			Bernd Schnädelbach
25.04.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung