

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190425-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

Kaufland:

Lüftungs-Anlage auf Störung. Anlage zurückgesetzt

Heizung auf Störrung. Zurückgesetzt. Wieder auf Störung gelaufen.

BMZ: Kein Alarm registriert.

| Menge / Einheit | Material |
|-----------------|----------|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | |
|------------|-------|-------|--------------------|
| Datum: | von: | bis: | Monteur: |
| 25.04.2019 | 12:06 | 20:30 | Bernd Schnädelbach |
| 25.04.2019 | | | |

64705
Schnädelbach

Firma: Deichmann Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Fachmarkt für Schuhe und Accessoires
Kunde bestätigt Ausführung