

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20190506-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Arbeiten gemäß der zweiten Seite

Menge / Einheit	Material
38km	An und ASfeht

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.05.2019	7:00	17:30	Tayfun Sökmen
06.05.2019			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 69 34 / 40 78 10
Telefax 0 69 34 / 40 78 11 19

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung

06.05.2019

7⁰⁰ - 8⁰⁰ Anfahrt

8⁰⁰ - 9⁰⁰ - Strom OBI Regelreihe 23/24 Strom weg.

9⁰⁰ - 10³⁰ - Heizung OBI Wasser aufgeföhrt, Löhft wieder aus dem Schieber. Heizung kann nicht angemacht werden.

Automatic Tür Hauptehang innen links
Bäcker.

Modira für die Heizung ist gekommen 11²⁰U.

10²⁰ - 11³⁰ Bgchung T. Lang v. K Wunsch

11³⁰ - ~~12³⁰~~ 13⁰⁰ Pussenanlage begengen Bäume Bilder
und Thomas und Lisa informiert.

"Bilder zum Frank"

Motera Heizung bei OBI

13³⁰ - 14⁰⁰

Pease

14⁰⁰ - 15³⁰

Technik räume gekocht Licht Löhbe
geordnet.

15³⁰ - 16³⁰

Heizung TLS Kautland Saagt Löh die
Luft an. Mit Staubsauger
die Filter geordnet.

16³⁰ - 17³⁰

Abfahrt