

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

catium[®]
REAL ESTATE MANAGEMENT



Arbeitsschein-Nr. 20191024-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI: Sprinkler-Anlage:

Alarm-Glocke der Gruppe 4 funktioniert jetzt wieder.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
24.10.2019	14:20	19:45	Bernd Schnädelbach
24.10.2019			

64705
Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung
Datum: 24.10.2019
Zeit: 19:45
Handy-Nr.: 0172 860822
Auszug aus dem Arbeitsschein-Nr. 20191024-2