

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20191106-3

Objekt:

EKZ Rödermark

Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

Kaufland-Metzger

1

Art der Arbeiten:

Konzessionär: Metzger: Störung der Lüftungs-Anlage:

Recherche der Ursache. Sehr wahrscheinlich der Rauchmelder in der Anlage.

Der Rauchmelder konnte nicht gefunden werden.

Fehler nicht behoben. Es muss ein Fach-Betrieb kommen.

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.11.2019	<u>10:45</u>	<u>13:15</u>	Bernd Schnädelbach
06.11.2019			

Schneidelbauf
Bernd Schnadelbach, Hans Völker
Vorstandsvorsitzender
Kaufleute Rödermark
Ober-Röderer Straße 13, 16 und
83322 Rödermark
Telefon 0 89 74 / 40 78 10
Telefax 0 89 74 / 40 78 14 19