

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20191127-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.042
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	MI 27.11.2019
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	MI 27.11.2019
Ort:	63322 Rödermark		Heute	MI 27.11.2019
Auftrag:	Diverse Arbeiten Kaufland 2019	ab ca.	16:30 Uhr	

Notizen:

Konzessionär Boutique (ehemals Blumenladen):

Geruchsbelästigung wegen offenem Waschbecken-Abfluss.

- In Augenscheinnahme, provisorische Abdichtung entfernt.

Material-Einkauf 50-ger Muffenstopfen, Beschaffung von Gleitmittel.
Muffenstopfen eingesetzt.

Kassen-Raum:

Tür schließt zweitweise nicht mehr einwandfrei. Schaniere überprüft, ohne Befund.

Abstände vom Türblatt zur Türzarge überprüft, ohne Befund.

- Halb ausgedrehte Schraube am Schloss-Schnapper entdeckt und befestigt. Kleine Glas-Scherben am Boden entdeckt und entfernt. Jedes für sich könnte die temporären Probleme verursacht haben.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
27.11.2019	BS				
27.11.2019					
27.11.2019					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73

Arbeitsschein-Nr. 20191127-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.042
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm			Ausführungs-Termin:
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	MI 27.11.2019
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	MI 27.11.2019
Ort:	63322 Rödermark		Heute	MI 27.11.2019
Auftrag:	Diverse Arbeiten Kaufland 2019		ab ca.	16:30 Uhr

Notizen:

Konzessionär Boutique (ehemals Blumenladen):

Geruchsbelästigung wegen offenem Waschbecken-Abfluss.

In Augenscheinnahme, provisorische Abdichtung entfernt.

Material-Einkauf 50-ger Muffenstopfen, Beschaffung von Gleitmittel.
Muffenstopfen eingesetzt.

Kassen-Raum:

Tür schließt zweitweise nicht mehr einwandfrei. Schaniere überprüft, ohne Befund.

Abstände vom Türblatt zur Türzarge überprüft, ohne Befund.

Halb ausgedrehte Schraube am Schloss-Schnapper entdeckt und befestigt. Kleine Glas-Scherben am Boden entdeckt und entfernt. Jedes für sich könnte die temporären Probleme verursacht haben.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
27.11.2019	BS				
27.11.2019					
27.11.2019					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

