

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200305-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- OBI GmbH & Co. Deutschland KG

Art der Arbeiten:

Trocken-Sprinkler-Anlage wieder in Betrieb genommen und getestet.

Druck bei 3,2 bar.

BMZ wieder alarm-bereit geschaltet.

Sicherheits-Dienste informiert.

Datum:	von:	bis:	Monteur:
05.03.2020	15:10	18:15	Bernd Schnädelbach
05.03.2020			

Schnädelbach Bernd Schnädelbach

ÜBT GmbH & Co. Deutschland KG
Filiale Rödermark
Ober-Rodener-Straße 13
63322 Rödermark
Telefon: 06071/596200
Telefax: 06071/5962079
Kunde bestätigt Ausführung