

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200305-1

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**

OBI GmbH & Co. Deutschland KG  
 \_\_\_\_\_

**Art der Arbeiten:**

Trocken-Sprinkler-Anlage wieder in Betrieb genommen und getestet.

Druck bei 3,2 bar.

BMZ wieder alarm-bereit geschaltet.

Sicherheits-Dienste informiert.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
05.03.2020			Bernd Schnädelbach
05.03.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung