

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200325-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Deichmann, Takko und Konzessionäre geschlossen. DM-Markt mit selektivem Zutritt.

Dänisches Bettenlager:

Rauch-Melder 16 meldet Fehler bei Bosch. Versuch, HPS auf 3 Ruf-Nr. telefonisch zu erreichen, ist gescheitert.
Melder an der BMZ-Anlage rausgenommen.

Nur noch morgen wird voll gearbeitet und am Montag 2 Stunden. Danach für ca. 3 Wochen Kurz-Arbeit.
Einziger Markt mit innen liegender Sprinkler-Anlage.

Für Routine-Tests wäre eine zeitliche Abstimmung erforderlich.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.03.2020	12:10	20:20	Bernd Schnädelbach
25.03.2020			

64705

Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 40 78 10
Telefax 0 60 74 40 78 14 19

Firma Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Bernd Schnädelbach, Tel. 0 60 74 40 78 12 Neckarsum

Kunde bestätigt Auslieferung