

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200330-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Termin Fa. Nohl wegen Wartung der Sprinkler-Anlagen und der Wand-Hydranten.

Fa. Nohl ist nicht gekommen, wohl weil keine Auftragsbestätigung für diesen verschobenen Termin bei ihnen eingegangen ist.

OBI:

Bilder von den neuen Rohrleitungen der Trocken-Anlage erstellt. Sanierungs-Arbeiten der Fa. SpirCa.

Subjektiver Eindruck, dass der hintere Markt-Bereich in Richtung Baustoff-Lager nicht mehr so gut versorgt ist, wie zuvor durch die alte Rohr-Anlage.

Die Überprüfung der Notbeleuchtungs-Anlage hat lt. Marktleitung ergeben, dass die Anlage selbst in Ordnung sei, jedoch ein nicht typisches Relais verbaut ist, das evtl. über eine andere Steuer-Einheit (evtl. Fern-Wartung/Steuerung) für die mangelhafte Einschalt-Zeit sorgt.

Lüftungs-Klappen des Marktes und des Garten-Centers lassen sich nicht öffnen. Lt. Marktleitung sei das Problem bekannt.

Gerade in Zeiten der Corona-Krise ein nicht akzeptabler Zustand, der zeitnah behoben werden muss. Ansonsten erwägt die Marktleitung die Mietzahlungen zu kürzen bzw. einzustellen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.03.2020	07:00	11:15	Bernd Schnädelbach
30.03.2020			

64705

Anschaff der Firma:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 61 71 / 49 78 10
Bernd Schnädelbach Telefax 0 61 71 / 49 78 10
Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG