

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200422-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Alle Märkte wieder offen, mit selektivem Zutritt.

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests / Luftdruck in den Leitungen erhöht um 1,5 bar

Dänisches Bettenlager:

Melder 16 ist weiterhin an der BMZ-Anlage de-aktiviert.

Kaufland:

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung ebenfalls zurückgesetzt. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
22.04.2020	12:00	20:05	Bernd Schnädelbach
22.04.2020			

64705
Schädelbach
Arbeitsort der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Strasse 13-17 und 17
63322 Rödermark
Telefon 06173 76 10
Telefax 06174 40 78 14 19
Name des Auszahlers: Bernd Schnädelbach
Hande bestätigt Ausführung
Reckahn