

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200430-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

VDS-Prüfung mit Frau Schönborn

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager:

Melder 16 ist weiterhin an der BMZ-Anlage de-aktiviert.

Kaufland:

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung ebenfalls zurückgesetzt. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material	

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 69 741 48 78 10
Telefax 0 69 741 48 14 19

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.04.2020	9:42	14:15	Bernd Schnädelbach
30.04.2020			

Rödermark
Firma Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Postfach 35, 74172 Neckarsulm

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung