

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20200520-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐

☐

Art der Arbeiten:

Kommunalen Dienstleister für Kehrdienste aus Offenbach zwecks Objektbesichtigung zur Angebotserstellung empfangen und die örtlichen Gegebenheiten beschrieben.

Monatliche Routine

Sprinkler-Tests / Luftdruck in den Leitungen erhöht um 1,5 bar

Dänisches Bettenlager:

Melder 16 ist weiterhin an der BMZ-Anlage de-aktiviert.

Kaufland:

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung ebenfalls zurückgesetzt. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.05.2020	08:35	18:30	Bernd Schnädelbach
20.05.2020			

64705

Schnädelbach

Anschrift der Firma:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 16 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 69 74 1 46 78 10
Telefax 0 69 74 1 46 78 19

Bernd Schnädelbach
Kunde bestatigt Ausführung

Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rödelstraße 35, 74172 Neckarsulm