

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200625-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine

Sprinkler-Tests / Luftdruck in den Leitungen erhöht um 1,5 bar

Notstrom-Diesel 60 Min. laufen lassen, statt bisher 30 Min.

Schäden von Begrenzungsteinen vom Parkplatz aufgenommen.

Dänisches Bettenlager:

Melder 14 hat gestern, gegen 16:00 Uhr ausgelöst. BMZ zurückgesetzt.

Melder 16 ist weiterhin an der BMZ-Anlage de-aktiviert.

Die Filial-Leitung wünscht eine Änderung der Notruf-Liste bei Bosch.

Kaufland:

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung ebenfalls zurückgesetzt. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Metzger Zeiss:

Lüftungs-Anlage weiterhin defekt. Läuft dank Überbrückung zumindest auf kleinster Stufe.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.06.2020	11:45	19:55	Bernd Schnädelbach
25.06.2020			

64705

Schnädelbach

Abschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 0 60 74 / 40 78 10
Telefax: 0 60 74 / 40 78 14 19

Röderland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung