

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20200909-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Unkraut an den Einkaufswagen-Boxen des Kaufland entfernt.

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.


Kaufland:

BMA: Fehler-Meldung von einem Melder im Takko.

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.09.2020	12:05	20:15	Bernd Schnädelbach
09.09.2020			


64705
 Bernd Schnädelbach Kunde **bestand** **Ausführung**
 Anschrift der Filiale:
 Kaufland Rödermark
 Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
 63322 Rödermark
 Telefon 0 90 74 / 48 78 10
 Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
 Rötzelstraße 35, 74172 Neckersulm