

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200918-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Zaller Hair Express abgelaufen.

DM-Markt:

Fahrradständer vor dem Markt erheblich beschädigt.

Kaufland:

BMA: Fehler-Meldung von einem Melder im Takko.

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.09.2020	12:30	20:45	Bernd Schnädelbach
18.09.2020			

64705

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach und Vertrieb EPSILON
Rötelstraße 55, 74172 Neckarsulm

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 0 61 91 / 13 78 10
Fax: 0 61 91 / 14 19

Kundenbestätigte Ausfertigung