

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200923-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine

Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Kaufland:

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.09.2020	12:15	20:20	Bernd Schnädelbach
23.09.2020			

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78-10
Fax 0 60 74 / 40 78-19
Bernd Schnädelbach bestätigt
Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Ober-Rodener Straße 35, 74172 Neckarsulm

64705
Schnädelbach