

| | | |
|-----------------------------|----------|------------------|
| Taifun Dienstleistungs GmbH | Telefon: | 06257-504 99-90 |
| Ober-Ramstädter-Straße 5 | Fax: | -91 |
| 64354 Reinheim | Mobil: | 0160-96 34 73 73 |



Arbeitsschein-Nr. 20201223-1

| | | | |
|----------|---|---------------------|----------------------|
| Kunde: | Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG | Projekt-Nr: | P63322050.031 |
| Straße: | Rötelstr. 35 | Kunden-Nr: | K74172002 |
| Ort: | 74172 Neckarsulm | Ausführungs-Termin: | |
| Objekt: | Kaufland Filiale 6470 | von: | MI 23.12.2020 |
| Straße: | Ober-Rodener-Str. 13-15 | bis: | MI 23.12.2020 |
| Ort: | 63322 Rödermark | Heute | MI 23.12.2020 |
| Auftrag: | Sonderarbeiten Kaufland | ab ca. | 16:05 Uhr |

Notizen:

Tür zum Kassenraum schliesst erneut nicht automatisch.

GEZE-Schließer gemäß Empfehlung neu eingestellt. Tür-Schließ-Prozess in üblichen Öffnungswinkel bis zu 50 mal getestet.

Alle Versuche erfolgreich.

| Datum | Mit-arbeiter | Arbeitszeit Beginn | Arbeitszeit Ende | vertretungsberechtigte Unterschrift | Kunde bzw. Auftraggeber |
|------------|--------------|-----------------------|---------------------|--|----------------------------|
| 23.12.2020 | BS | | | | |
| 23.12.2020 | | | | | |
| 23.12.2020 | | | | | |

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

| | | |
|-----------------------------|----------|------------------|
| Taifun Dienstleistungs GmbH | Telefon: | 06257-504 99-90 |
| Ober-Ramstädter-Straße 5 | Fax: | -91 |
| 64354 Reinheim | Mobil: | 0160-96 34 73 73 |



Arbeitsschein-Nr. 20201223-1

| | | | |
|----------|---|---------------------|----------------------|
| Kunde: | Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG | Projekt-Nr: | P63322050.031 |
| Straße: | Rötelstr. 35 | Kunden-Nr: | K74172002 |
| Ort: | 74172 Neckarsulm | Ausführungs-Termin: | |
| Objekt: | Kaufland Filiale 6470 | von: | MI 23.12.2020 |
| Straße: | Ober-Rodener-Str. 13-15 | bis: | MI 23.12.2020 |
| Ort: | 63322 Rödermark | Heute | MI 23.12.2020 |
| Auftrag: | Sonderarbeiten Kaufland | ab ca. | 16:05 Uhr |

Notizen:

Tür zum Kassenraum schliesst erneut nicht automatisch.

GEZE-Schließer gemäß Empfehlung neu eingestellt. Tür-Schließ-Prozess in üblichen Öffnungswinkel bis zu 50 mal getestet.

Alle Versuche erfolgreich.

| Datum | Mit-arbeiter | Arbeitszeit Beginn | Arbeitszeit Ende | vertretungsberechtigte Unterschrift | Kunde bzw. Auftraggeber |
|------------|--------------|-----------------------|---------------------|--|----------------------------|
| 23.12.2020 | BS | | | | |
| 23.12.2020 | | | | | |
| 23.12.2020 | | | | | |

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.