

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210203-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Administrative Tätigkeiten zum Angebot der Fa. Nohl für Sprinkler-Anlage Kaufland.

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Deichmann & Takko ist geschlossen. Konzessionäre: Hair-Express, Nagel-Studio und Boutique geschlossen.

OBI:

Wasser-Eintritt vom Dach in der Elektro-Abteilung.

Dänisches Bettenlager:

Deckstrahler hängt weiterhin wegen Feuchtigkeitsschaden aus Doppeldecke.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Kaufland:

Vorbereitungen zum Nacht-Einsatz am 04.02.2021, an dem ein kompletter Lastabfall der Stromversorgung getestet werden soll.

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage, dieses Mal mit Störungs-Meldung am Tableau, also haarscharf am Alarm zur Feuerwehr vorbei.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.02.2021			Bernd Schnädelbach
03.02.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung