

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20210310-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Deichmann & Takko ist geschlossen. Konzessionäre: Hair-Express, Nagel-Studio und Boutique geschlossen.

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb.

Dänisches Bettenlager:

Deckstrahler hängt weiterhin wegen Feuchtigkeitsschaden aus Doppeldecke.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Die Gartenbau-Firma hat beim Setzen von Bäumen mit Ihrem Bagger ein Stromkabel auf dem Parkplatz gekappt, nahe der Mall der Mall.

Manometer an der TAV zeigt viel zu hohen Druck an. ca. 9,5 statt 3,5 Bar.

Weiterhin großer Wasserverlust im Wassertank, trotz Reparatur von vergangener Woche.

Takko und der DM-Markt weiterhin von der TAV abgeschnitten.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.03.2021			Bernd Schnädelbach
10.03.2021			

\_\_\_\_\_  
Bernd Schnädelbach

\_\_\_\_\_  
Kunde bestätigt Ausführung