

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210526-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH



Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Melder.

Konzessionäre: Boutique geschlossen.

Fa. Nohl: Termin, um Gewährleistungs-Mängel aufzunehmen bzw. zu dokumentieren.

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb. Doppelschloss in Brandschutztür zur Sprinkler-Anlage getauscht.

Dänisches Bettenlager:

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Deichmann: Lüftungsanlage meldet Fehler.

Takko: Strang der Sprinkler-Anlage ist weiterhin wegen des Frostschadens unterbrochen, wovon auch der DM-Markt betroffen ist.

DM-Markt:

Brandschutztür mit 2 Flügeln vom Wareneingang zur Laderampe defekt:

Siehe Bericht 25.11.2020

Kaufland:

Bäcker: Lüftungsanlage zu kalt.

Normaler Wasserverlust in Tank.

KL-Melder lässt die gelbe Aussenleuchte nicht reagieren.

NAV: Rote Sensoren-Leuchte reagiert nicht. Alarm an BMA wird nicht ausgelöst.

TAV: Löst sehr früh Alarm aus, kurz oberhalb von Betrieb, aber weit unter Closed.

Wasser-Pumpe: Linker Manometer heute repariert.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
26.05.2021	12:10	20:26	Bernd Schnädelbach
26.05.2021			

Arbeitsschein-Nr. 20210526-1

Firma: Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG

Telefon: 0674 / 40781419

Fax: 0674 / 40781416

Geöffnet: 0674 / 40781419

Geschäftszeiten: 0674 / 40781419

Montag - Freitag: 0674 / 40781419

Samstag: 0674 / 40781419

Sonntag: 0674 / 40781419

Bankverbindung: Bernd Schnädelbach

Aufzeichnung der Firma: Bernd Schnädelbach

Bestätigt Ausführung: 64705