

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210623-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Melder.

Konzessionäre: Boutique geschlossen.

Fa. Nohl: Termin 10:30 Uhr, um Gewährleistungs-Mängel beheben.

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb. Doppelschloss in Brandschutztür zur Sprinkler-Anlage getauscht.

Dänisches Bettenlager:

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Deichmann: Lüftungsanlage meldet Fehler.

Takko: Strang der Sprinkler-Anlage ist weiterhin wegen des Frostschadens unterbrochen, wovon auch der DM-Markt betroffen ist.

DM-Markt:

Umbau seit einer Woche

Kaufland:

Normaler Wasserverlust in Tank.

KL-Melder lässt die gelbe Aussenleuchte nicht reagieren.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material	

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.06.2021	09:30	18:45	Bernd Schnädelbach
23.06.2021			

64705  
*Schnädelbach*  
Bernd Schnädelbach  
Anspricht der Firma:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener-Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 069 74 140 78 10  
Telefax 069 74 140 78 14 19  
Bernd Schnädelbach  
Schnädelbach 35 74112 Neckarau  
Kaufhaus bestätigt Ausführung