

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210728-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Melder.

### OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb.

### Dänisches Bettenlager:

Umbau läuft seit Wochenbeginn.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Deichmann: Lüftungsanlage meldet Fehler.

Takko: Strang der Sprinkler-Anlage ist weiterhin wegen des Frostschadens unterbrochen, wovon auch der DM-Markt betroffen ist.

### DM-Markt:

Umbau seit einer Woche abgeschlossen. Der Markt wird derzeit mit Ware neu bestückt.

Wiedereröffnung ist für den 02.08.2021 geplant.

### Kaufland:

Die Lüftungsanlage läuft wieder, aber nicht zufriedenstellend (Beschwerden u.a. vom Friseur und Schlüssel-Dienst).

Normaler Wasserverlust in Tank.

KL-Melder lässt die gelbe Aussenleuchte nicht reagieren.

### BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.07.2021	09:15	12:00	Bernd Schnädelbach
28.07.2021	12:00	20:05	-/-

*Schnädelbach* 64705

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13-15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 06074-407810  
Fax 06074-4078119

Bernd Schnädelbach

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
Rödelstraße 35, 74172 Neckarsulm

Kunde bestätigt Ausführung