

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210728-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Melder.

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb.

Dänisches Bettenlager:

Umbau läuft seit Wochenbeginn.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Deichmann: Lüftungsanlage meldet Fehler.

Takko: Strang der Sprinkler-Anlage ist weiterhin wegen des Frostschadens unterbrochen, wovon auch der DM-Markt betroffen ist.

DM-Markt:

Umbau seit einer Woche abgeschlossen. Der Markt wird derzeit mit Ware neu bestückt.

Wiedereröffnung ist für den 02.08.2021 geplant.

Kaufland:

Die Lüftungsanlage läuft wieder, aber nicht zufriedenstellend (Beschwerden u.a. vom Friseur und Schlüssel-Dienst).

Normaler Wasserverlust in Tank.

KL-Melder lässt die gelbe Aussenleuchte nicht reagieren.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.07.2021			Bernd Schnädelbach
28.07.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung