

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210804-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Leuchtmittel Fluchweg-Piktogramme ausgetauscht.

TAV weiterhin ausser Betrieb.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Fluchtweg zwischen Sprinkler-Anlage und Ausgang nach Umbau nicht korrenkt.

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Leuchtmittel Fluchweg-Piktogramme ausgetauscht.

Lüftung: Einsatz des Elektrikers steht noch aus.

17

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

TAV in provisorischem Betrieb. Austausch einer Platte erforderlich.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche normal.

Takko und der DM-Markt weiterhin von der TAV abgeschnitten.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

hat am 02.08.2021 wieder eröffnet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.08.2021	12:15	20:25	Bernd Schnädelbach
04.08.2021			

Schnädelbach 84705

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt 04.08.2021 08:10 08:14 19

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rödelstraße 35, 74172 Neckarsulm