

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210818-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Begleitung Herr Kurz (Fa. Aumüller) zu allen Sprinkler-Anlagen und BMZs zwecks Erstellung Angebot Wartung.

OBI:

Panik-Schloss an Rahmentür Wareneingang (Fluchtweg) ausgetauscht.

TAV weiterhin ausser Betrieb.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Kunden-Herren-WC: Gestohlenen Dreh-Griff an WC-Zellen-Tür ersetzt.

Lüftung: Einsatz des Elektrikers steht noch aus.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

TAV in provisorischem Betrieb. Austausch einer Platte erforderlich.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche EXTREM (Störung aufgelaufen). Herr Jackelen hat die aus unbekannten Gründen laufende große Pumpe abgestellt.

Takko und der DM-Markt wieder an der TAV angeschlossen.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt: Menge	Einheit	Material	

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.08.2021	11:00	19:25	Bernd Schnädelbach
18.08.2021			

64705
Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Bernd Schnädelbach Neckarstraße 99 Neckargemünd bestätigt Ausführung