

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210826-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Melder.

Die e-netz südhessen war unangemeldet da, um an den Gas-Zählern neue Modems anzubringen.

### OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb. Neuer kommisarischer Marktleiter, der eine Mängelliste angefordert hat.

### Dänisches Bettenlager:

Schlüssel für Brandschutztür vor dem Sprinkler-Raum erhalten.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Deichmann: Lüftungsanlage meldet weiterhin Fehler.

### Takko:

### DM-Markt:

Schlüssel der Bauschließung von der Feuerwehr an die Marktleitung zur Weiterleitung an Herrn Hartmann gegeben.

### Kaufland:

Druck an der Trocken-Anlage zu hoch, mit ca. 7,3 bar.

Normaler Wasserverlust in Tank.

KL-Melder lässt die gelbe Aussenleuchte nicht reagieren.

### BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41/2020 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
26.08.2021	11:50	20:10	Bernd Schnädelbach
26.08.2021			

Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG  
3322 Rödermark, Ober-Rodener-Strasse 13, 63322 Rödermark  
Bernd Schnädelbach, 26.08.2021, 11:50 - 20:10  
Anschrift der Firma: Bernd Schnädelbach  
Ansprache: Bernd Schnädelbach  
Firma: Bernd Schnädelbach  
Telefon: 06074/10781419  
Fax: 06074/10781410  
E-Mail: Bernd.Schnädelbach@epsilon.de  
Handy: 0171 1234567  
Schnädelbach

05