

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210916-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests  
Mögliche Strom-Einspeise-Punkte für Kennzeichen-Erkennung sondiert.  
OBI:  
KEIN defektes Schiebe-Lauftor im WE feststellen können. Auch den Kollegen dort ist nichts bekannt.  
Der auf dem Bild gezeigte Bereich konnte nicht ausfindig gemacht werden.  
TAV weiterhin ausser Betrieb.  
Deichmann:  
Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.  
Dänisches Bettenlager:  
Junge Leute haben heute Abend die Außenwand (Putz) beschädigt.  
Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.  
BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.  
Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.  
Kaufland:  
TAV: seit KW 34 wieder erhöhter Druck (7,5 statt 3,5) auf 2. Manometer.  
Lüftung: Einsatz des Elektrikers steht noch aus.  
Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.  
TAV in provisorischem Betrieb. Austausch einer Platte erforderlich.  
Wasserverlust im Wassertank diese Woche im normalen Bereich.  
BMA:  
Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.  
DM-Markt:

Menge / Einheit	Material
Fahrradständer weiterhin defekt.	
Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.	

Datum:	von:	bis:	Monteur:
16.09.2021	12:15	20:15	Bernd Schnädelbach
16.09.2021			

**64705**  
*Bernd Schnädelbach*  
Bernd Schnädelbach  
Anschrift der Filiale:  
**Kaufland Rödermark**  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 69 74 14 79 10  
Telefax 0 69 74 14 79 13 19  
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
Rödelstraße 35, 74172 Neckarsulm  
Kunde bestätigt Ausführung