

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20211013-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

### OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb.

Automatik-Tür im Garten-Center ganz rechts zum Außenbereich funktioniert immer noch nicht. Fasse morgen bei Fa. Bischoff nach.

### Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

### Dänisches Bettenlager:

Wasser tropft aus der linken Leuchte im Vordach vom Eingang.

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

### BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

### Kaufland:

TAV: funktioniert wieder einwandfrei.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche wieder Bereich sehr hoch !!!

### BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

### DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.10.2021			Bernd Schnädelbach
13.10.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung