

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20211020-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb.

Automatik-Tür im Garten-Center ganz rechts zum Außenbereich funktioniert wieder.

Seiten-Rolltore weiterhin weiterhin nicht zu öffnen. Hintere Rolle ausgebaut. Kein Typen-Schild zu finden.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Apotheke: WC-Spülkasten defekt. Muss entkalkt werden.

Kunden-Damen-WC: 2 Kabinen-Türen ecken am Rahmen an. Bisher keine Ursache und Lösung des Problems, da starre Schaniere verbaut.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche wieder im normalen Bereich.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.10.2021	12:00	20:00	Bernd Schnädelbach
20.10.2021			

64705
Bernd Schnädelbach
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19
Firma Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
63325, 74112 Neckarsulm
Bestätigt Ausführung
Bernd Schnädelbach