

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20211111-2

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

**Art der Arbeiten:**

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb. Reparatur nur teilweise erfolgreich, da 2 weitere Undichtigkeiten an Rohren festgestellt wurden. Die sollen morgen repariert werden.

Seiten-Rolltore lassen sich weiterhin nicht zu öffnen.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Beim Friseur läuft die Lüftung mal wieder bzw immer noch nicht.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen läßt.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche wieder normal.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
11.11.2021	12:15	20:30	Bernd Schnädelbach
11.11.2021			

64705

*Schnädelbach*

Bernd Schnädelbach

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 74 1 40 78 10  
Telefax 0 60 74 1 40 78 10 49

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
Bernd Schnädelbach 35174172 Neckarstraße 10

Neu-Beleg-Ausführung