

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20211230-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Wächter.

Zählerstände zum Jahresende abgelesen.

OBI:

Dänisches Bettenlager:

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Deichmann: Lüftungsanlage meldet wieder Fehler.

Takko:

DM-Markt:

Kaufland:

KL-Melder lässt die gelbe Aussenleuchte weiterhin nicht reagieren.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41/2020 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.12.2021	10:55	20:30	Bernd Schnädelbach
30.12.2021			

10.12.2021
Ober-Rodener-Strasse 13
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 10 78 10
Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm
Kunde bestätigt Ausführung