

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220223-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

JYSK (Dänisches Bettenlager):s

wünscht eine Renovierung der Aussen-Fassade nahe dem Eingangsbereich.

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Automatik-Tür funktioniert wieder.

Heute, nur leichte Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und etwas stärker im Aufenthaltsraum. Mittags keine gegeben.

Kaufland:

Vor-Orttermin mit Fa. Aumüller Feuerschutz wegen diverser Mängel an der Sprinkler-Anlage.

Ablesung des Zählers durch den Gas-Versorger, sowie Überprüfung der Fern-Ablesung.

Sensor für den Wasser-Zulauf zum Vorratsbehälter meldet erneut eine Störung, obwohl keine anliegt.

Der Sensor konnte dieses Mal wieder zurückgesetzt werden.

BMA: Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.02.2022	19:00	19:30	Bernd Schnädelbach
23.02.2022			

*Schnädelbach* 5

Bernd Schnädelbach

Ausschnitt der Filiale:  
Kaufland Rödermark,  
Ober-Rodener-Strasse 13, 15 und 17,  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 74 / 40 78 10  
Kunde bestätigt Ausführung  
Telefax 0 60 74 / 40 78 14

Firma Kaufland Vertrieb Epillon GmbH & Co. KG  
Rötelsstraße 35, 74172 Neckarsulm