

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220302-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Wächter.

OBI:

Automatik-Tür im Haupteingang innen links ist wieder in Ordnung.

Wartung BMA ist 4 Wochen überfällig.

Dänisches Bettenlager:

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Deichmann: Lüftungsanlage meldet weiter Fehler.

Takko:

Heute wieder starke Geruchsbelästigung im WC und Sozialraum. Ortung der Ursache weiterhin erfolglos.

DM-Markt:

Abgebautes Teil des Fahrradständers ist noch nicht wieder repariert zurück.

Kaufland:

Türschleier in Mall links pfeift wieder.

Sensor am Wasserzulauf für den Wassertank meldet weiterhin durchgehend eine Störung, obwohl keine anliegt bzw. feststellbar ist. Konnte zurückgesetzt werden.

Bäcker Schäfer: Lüftungsanlage ist wieder in Ordnung.

KL-Melder lässt die gelbe Aussenleuchte weiterhin nicht reagieren.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41/2020 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
02.03.2022			Bernd Schnädelbach
02.03.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung