

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220317-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Alle Mieter am 14.03.2022 über die Grundwasser-Bohrarbeiten informiert.

OBI:

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

JYSK (Dänisches Bettenlager):s

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, nur leichte Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und etwas stärker im Aufenthaltsraum.

Kaufland:

beide Alarm-Glocken krächzen nur noch. Kaum hörbar.

Friseur:

Hat am 16.03.2022 Internet installieren lassen.

BMA: Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
17.03.2022	12:05:20:00		Bernd Schnädelbach
17.03.2022			

Schnädelbach 64705
Bernd Schnädelbach
Anschrift der Firma:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 7
Telefax 0 60 74 / 40 7
Firmen-Kaufhaus Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Postfach 35, 74172 Neckarsulm