

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220317-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests
Alle Mieter am 14.03.2022 über die Grundwasser-Bohrarbeiten informiert.
OBI:
Deichmann:
Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.
JYSK (Dänisches Bettenlager):s
Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.
BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.
Takko:
Heute, nur leichte Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und etwas stärker im Aufenthaltsraum.
Kaufland:
beide Alarm-Glocken krächsen nur noch. Kaum hörbar.
Friseur:
Hat am 16.03.2022 Internet installieren lassen.
BMA: Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.
DM-Markt:
Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
17.03.2022			Bernd Schnädelbach
17.03.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung