

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220324-3

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Termin-Abstimmung wegen Wartung des Gas-Anschlusses.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Offenen Schaltschrank verschlossen, auf Hinweis von Herrn Jackelen.

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, nur leichte Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und etwas stärker im Aufenthaltsraum.

Kaufland:

Tür-Schleier in der Mall pfeift wieder unerträglich laut !!!

Beide Alarm-Glocken waren wieder überraschend gewonnt laut zu hören.

BMA: Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
24.03.2022	12:10	20:20	Bernd Schnädelbach
24.03.2022			

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Strasse 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon/Fax: 0 60 71 70 70 44 13
Teilkunde bestätigt Ausführung
Telefax: 0 60 71 70 70 44 13