

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220324-3

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

### OBI:

Termin-Abstimmung wegen Wartung des Gas-Anschlusses.

### Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

### JYSK (Dänisches Bettenlager):

Offenen Schaltschrank verschlossen, auf Hinweis von Herrn Jackelen.

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

### BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

### Takko:

Heute, nur leichte Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und etwas stärker im Aufenthaltsraum.

### Kaufland:

Tür-Schleier in der Mall pfeift wieder unerträglich laut !!!

Beide Alarm-Glocken waren wieder überraschend gewonnt laut zu hören.

BMA: Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

### DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

| Menge / Einheit | Material |
|-----------------|----------|
|                 |          |
|                 |          |
|                 |          |
|                 |          |

|            |      |      |                    |
|------------|------|------|--------------------|
| Datum:     | von: | bis: | Monteur:           |
| 24.03.2022 |      |      | Bernd Schnädelbach |
| 24.03.2022 |      |      |                    |

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung