

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20220516-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Termin Begehung mit Dach-Sachverständigen des Haftpflicht-Versicherers vom Gutachters zum Objekt-Verkauf in 2017.

### OBI:

Kein Wasser im Garten-Center. Wahrscheinlich ist die Hebeanlage für die Zisterne defekt. Habe leider nicht helfen können.

Rauchmelder im Flur der Sozial-Räume leuchtet im Wechsel rot / grün. Kein Mangel erkennbar.

### Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

### JYSK (Dänisches Bettenlager):

Rauchmelder an der Brandschutz-Tür zum Lager leuchtet im Wechsel rot / grün. Kein Mangel erkennbar.

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

### Takko:

Heute, starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

### Kaufland:

Tür-Schleier in der Mall pfeift seit Wochen, aber nicht mehr so laut, wie in den ersten 8 Wochen !!!

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

### BMA:

Störmeldung Entrauchung von Deichmann und Abschaltung Lüftung im DM-Markt.

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

### DM-Markt:

Tauben-Schutz vorne und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
16.05.2022	11:15	19:30	Bernd Schnädelbach
16.05.2022			

**64705**  
*Schnädelbach*  
Bernd Schnädelbach

Anschrift. der Filiale:  
Kaufland Rödermark,  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17,  
63322 Rödermark  
Telefon: 0 60 74 74 0 76 10  
Telefax: 0 60 74 74 0 78 14 19

Kunde bestätigt Ausführung

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
Rötelstraße 35, 74172 Neckersulm