

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220601-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Park-Platz-Beleuchtung leuchtet 24h an 7 Tagen.

OBI:

Rauchmelder im Flur der Sozial-Räume leuchtet im Wechsel rot / grün. Kein Mangel erkennbar.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Rauchmelder an der Brandschutz-Tür zum Lager leuchtet im Wechsel rot / grün. Kein Mangel erkennbar.

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

Kaufland:

Tür-Schleier in der Mall pfeift seit Wochen, aber nicht mehr so laut, wie in den ersten 10 Wochen !!!

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Störmeldung Entrauchung von Deichmann und Abschaltung Lüftung im DM-Markt.

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.


DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material		

Anrechnung der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Strasse 13-15 und 17
63322 Rödermark
Tel. 06192 83 74 172
Fax 06192 83 74 1473 14 19

Datum:	von:	bis:	Monteur:
01.06.2022	12:05	20:18	Bernd Schnädelbach
01.06.2022			


Bernd Schnädelbach
Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Arbeitsschein-Nr. 20220601-1
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung