

**Hausmeisterdienst**

Arbeitsschein-Nr. 20220615-1

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

 dm-drogerie markt GmbH + Co. KG**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ÖBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

**Art der Arbeiten:**

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests  
Park-Platz-Beleuchtung leuchtet 24h an 7 Tagen.

## OBI:

Rauchmelder im Flur der Sozial-Räume leuchtet im Wechsel rot / grün. Kein Mangel erkennbar.

## Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

## JYSK (Dänisches Bettenlager):

Rauchmelder an der Brandschutz-Tür zum Lager leuchtet im Wechsel rot / grün. Kein Mangel erkennbar.  
Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

## BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

## Takko:

Heute, starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

## Kaufland:

Tür-Schleier in der Mall pfeift nicht mehr. Habe aber keine Info, ob zwischenzeitlich ein Gewerk vor Ort war.  
Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

## BMA:

Störmeldung Entrauchung von Deichmann und Abschaltung Lüftung im DM-Markt.

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

## DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.06.2022	11:15	20:20	Bernd Schnädelbach
15.06.2022			

Anschrift der Firma:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Str. 13-17  
63322 Rödermark

*Schnädelbach*

Bernd Schnädelbach

Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG  
Hausnummern 35, 74172 Neckarwestheim

Kunde bestätigt Ausführung